

ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ
 КОНВЕКТИВНО-РАДИАЦИОННЫЕ

РАДИАТОР РС
 ПАСПОРТ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Радиатор РС предназначен для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 393 К (120 °С) и рабочим давлением до 1,5 МПа (~ 15 кгс/см²).

Радиаторы, оборудованные терморегулирующей арматурой предназначены для систем с рабочим давлением до 1 МПа (~10 кгс/см²).

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Основные размеры и параметры радиаторов приведены на рис. 1 и в таблице.

2.2. Радиаторы выпускаются с боковым (для однетрубных и двухтрубных систем отопления) и нижним (для двухтрубных систем отопления) подключением к системе отопления.

2.3. Внутренняя присоединительная резьба G 1/2.

По заявке радиаторы с боковым подключением могут изготавливаться с резьбой G 3/4.

2.4. Наружная поверхность радиатора имеет эпоксиполиэфирное порошковое покрытие.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки радиатора РС входят:

- радиатор РС	1 шт.;
- паспорт	1 шт.;
- комплект упаковки	1 комплект.

В комплект поставки радиатора с нижним подключением «РС нп» входят:


- радиатор «РС нп»	1 шт.;
- паспорт	1 шт.;
- комплект «РС нп» (с встроенным термоклапаном)	1 комплект;
- комплект упаковки	1 комплект.

Дополнительно по заказу «РС нп» комплектуются термостатическим элементом и запорно-присоединительным клапаном.

4. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

Радиаторы должны храниться в упакованном виде в отапливаемых и вентилируемых складах с температурой от 0 до плюс 40 °С.

Среднее значение относительной влажности 80 % при температуре окружающего воздуха плюс 20 °С.



T – шаг, N – количество секций.

Рис. 1

Таблица

Модель	Количество секций N	Размеры, мм			Параметры одной секции:		
		A	T	Б	нормативная теплоотдача, Вт *	объем, л	масса, не более, кг
PC 1-300	от 8 до 50	300	41	Nx41	27	0,18	0,40
PC 2-300	от 8 до 50	300	41	Nx41	45	0,29	0,66
PC 3-300	от 8 до 50	300	41	Nx41	64	0,39	0,93
PC 4-300	от 8 до 50	300	41	Nx41	79,2	0,60	1,32
PC 5-300	от 8 до 40	300	41	Nx41	103,7	0,80	1,71
PC 1-500	от 8 до 50	500	41	Nx41	39	0,24	0,54
PC 2-500	от 8 до 50	500	41	Nx41	68	0,40	0,96
PC 3-500	от 8 до 50	500	41	Nx41	98	0,56	1,38
PC 4-500	от 8 до 36	500	41	Nx41	122,5	0,82	1,92
PC 5-500	от 6 до 28	500	41	Nx41	151,5	1,10	2,46
PC 1-750	от 4 до 16	750	41	Nx41	52	0,31	0,73
PC 2-750	от 4 до 16	750	41	Nx41	98	0,54	1,34
PC 3-750	от 4 до 16	750	41	Nx41	137,4	0,77	1,95
PC 4-750	от 4 до 16	750	41	Nx41	171,7	1,11	2,68
PC 5-750	от 4 до 16	750	41	Nx41	212,4	1,44	3,41
PC 1-900	от 4 до 16	900	41	Nx41	59,6	0,35	0,84
PC 2-900	от 4 до 16	900	41	Nx41	116	0,63	1,57
PC 3-900	от 4 до 16	900	41	Nx41	160,6	0,90	2,30
PC 4-900	от 4 до 16	900	41	Nx41	200,8	1,28	3,14
PC 5-900	от 4 до 16	900	41	Nx41	248,3	1,70	3,98
PC 1-1000	от 4 до 16	1000	41	Nx41	64,8	0,38	0,92
PC 2-1000	от 4 до 16	1000	41	Nx41	127	0,68	1,72
PC 3-1000	от 4 до 16	1000	41	Nx41	175,8	0,99	2,52
PC 4-1000	от 4 до 16	1000	41	Nx41	219,6	1,39	3,44
PC 5-1000	от 4 до 16	1000	41	Nx41	272,4	1,79	4,36
PC 1-1200	от 4 до 16	1200	41	Nx41	75,1	0,44	1,07
PC 2-1200	от 4 до 16	1200	41	Nx41	150	0,80	2,02
PC 3-1200	от 4 до 16	1200	41	Nx41	207	1,16	2,97
PC 4-1200	от 4 до 16	1200	41	Nx41	258,8	1,62	4,04
PC 5-1200	от 4 до 15	1200	41	Nx41	319,8	2,08	5,11
PC 1-1500	от 4 до 16	1500	41	Nx41	90,6	0,52	1,30
PC 2-1500	от 4 до 16	1500	41	Nx41	183	0,97	2,48
PC 3-1500	от 4 до 16	1500	41	Nx41	253,4	1,41	3,66

PC 4-1500	от 4 до 16	1500	41	Nx41	316,7	1,96	4,96
PC 5-1500	от 4 до 12	1500	41	Nx41	391,5	2,50	6,26
PC 1-1750	от 4 до 16	1750	41	Nx41	103,3	0,60	1,49
PC 2-1750	от 4 до 16	1750	41	Nx41	212	1,11	2,86
PC 3-1750	от 4 до 16	1750	41	Nx41	291,8	1,62	4,23
PC 4-1750	от 4 до 14	1750	41	Nx41	364,7	2,24	5,72
PC 5-1750	от 4 до 10	1750	41	Nx41	450,8	2,86	7,21
PC 1-2000	от 4 до 16	2000	41	Nx41	116,3	0,66	1,68
PC 2-2000	от 4 до 16	2000	41	Nx41	240,5	1,25	3,24
PC 3-2000	от 4 до 16	2000	41	Nx41	330,6	1,84	4,80
PC 4-2000	от 4 до 12	2000	41	Nx41	413,3	2,52	6,48
PC 5-2000	от 4 до 9	2000	41	Nx41	510,8	3,21	8,16

* Расчет теплоотдачи при условиях, отличных от нормативных – см. «Рекомендации по применению радиаторов PC» (сайт: www.kztoradiator.ru).

Пример определения размеров и параметров радиатора модели PC 2-500-20 (размер А = 500 мм, количество секций N = 20):

длина прибора - $B = N \times T = 20 \times 41 = 820$ мм. Размер B не включает толщины торцевых крышек. Габаритный размер радиатора больше размера B на 2 мм;

теплоотдача - $N \times 68 = 20 \times 68 = 1360$ Вт;

объем – $N \times 0,4 = 20 \times 0,4 = 8$ л;

масса, не более – $N \times 0,96 = 20 \times 0,96 = 19,2$ кг.

5. МОНТАЖ РАДИАТОРА

5.1. Монтаж радиатора должен производиться специализированными монтажными организациями с последующим испытанием и составлением акта.

5.2. При установке радиатора рекомендуется выдерживать следующие расстояния:

- от пола до радиатора – 80...150 мм для моделей PC 1 и PC 2, 130...150 мм для модели PC 3 и 130...170 мм для моделей PC 4 и PC 5;

- от нижней поверхности подоконных панелей до радиатора - не менее: 35 мм - для модели PC 1, 75 мм - для модели PC 2, 120 мм - для модели PC 3, 170 мм - для модели PC 4 и 220 мм - для модели PC 5;

- от поверхности стен до радиатора – не менее 25 мм.

5.3. Радиаторы следует устанавливать на кронштейнах.

5.4. Для крепления кронштейнов к стене следует применять шурупы с дюбелями. Не допускается применение деревянных пробок при креплении кронштейнов.

5.5. Рекомендуемое количество кронштейнов три: два вверху, один внизу.

5.6. Присоединение радиатора к системе отопления должно производиться через запорно-регулирующую арматуру.

5.7. Радиаторы должны монтироваться с трубами стальными, металлополимерными или из сшитого полиэтилена с антидиффузионной защитой, а также с медными трубами – через бронзовый разделитель длиной не менее 3 диаметров трубы.

5.8. Схема подключения радиаторов приведена на рис. 2. Подсоединение прямой и обратной магистрали для «PC нп» должно соответствовать стрелкам на рисунке.

6. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

6.1. Радиаторы должны быть постоянно заполнены теплоносителем, отвечающим требованиям, приведенным в «Правилах технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» РД 34.20.501-95.


6.2. Для удаления воздуха на каждый радиатор необходимо устанавливать кран-воздухоотводчик. Кран устанавливается в верхней части радиатора.

6.3. Краны (вентили), устанавливаемые на входе-выходе радиатора, предназначены для:

- использования в качестве терморегулирующих элементов отопления;

- отключения радиаторов от системы отопления.

Шаровые краны не рекомендуется использовать в качестве терморегулирующих элементов системы отопления.



1. Вентиль. 2. Кран-воздухоотводчик. 3. Пробка глухая. 4. Клапан терморегулятора. 5. Термостатический элемент. 6. Запорно-присоединительный клапан нижнего подключения.

Рис. 2

6.4. Запрещается резко открывать-закрывать краны (вентили), установленные на входе-выходе радиатора.

6.5. Удалять загрязнения с поверхности радиатора рекомендуется мягкой тканью с использованием нейтральных моющих средств.

6.6. Запрещается охлаждение радиатора воздухом, имеющим отрицательную температуру (например, при открытом окне в зимний период), т. к. это может привести к замерзанию теплоносителя (воды) в радиаторе и его разрыву.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантия на радиатор действует в течение 5 лет со дня продажи, но не более 6 лет со дня выпуска радиатора предприятием-изготовителем.

7.2. Поставщик обязуется производить замену дефектных радиаторов в течение гарантийного срока.

7.3. Гарантии не распространяются на радиаторы:

- без паспорта;
- без отметки ОТК изготовителя, штампа магазина, подписи продавца и даты продажи;
- с видимыми механическими повреждениями;
- с дефектами, возникшими по вине потребителя в результате нарушения правил хранения, монтажа и эксплуатации;
- при отсутствии акта специализированной монтажной организации о монтаже радиатора в систему и последующем испытании.

7.4. Претензии после ввода радиатора в эксплуатацию принимаются в соответствии с действующим законодательством.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Радиатор РС соответствует требованиям технических условий ТУ 4935-003-50374823-01 и ГОСТ 31311-2005 и признан годным для эксплуатации.

Штамп ОТК:

Изготовитель: Россия, 171502, г. Кимры Тверской обл., ул. Орджоникидзе, д. 83а;
 ООО «Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР»;
 тел.: (48236) 2-92-50, 2-92-46, 2-16-97; факс: (48236) 3-14-81, 3-67-64;
 e-mail: market@kztoradiator.ru; www.kztoradiator.ru.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Штамп магазина:

«___» _____ 20___ г.

ВНИМАНИЕ!

В связи с тем, что конструкция изделия постоянно совершенствуется, возможны некоторые расхождения между конструкцией радиатора и настоящим паспортом, а также незначительные расхождения в характеристиках.