

**Карта программирования многофункциональных счетчиков Пульсар 1Т для одностарифного учета.**

<i>Наименование</i>	<i>Значение по умолчанию</i>	<i>Требование заказчика</i>
Пароль доступа 1 уровня	111111	
Тарифное расписание	1 тариф	
Календарь нестандартных дней	Не установлен	
Дата и время	московское	
Двунаправленный учет энергии	Включено	
День архивирования месячного архива	Не используется	
Период изменяемого архива	30 минут	
Включение потребителя кнопкой	Отключено	
Пароль LLS (Пароль СПОДЭС нижнего уровня)	123456	
Пароль HLS (Пароль СПОДЭС верхнего уровня)	123456	
Индикация	циклическая, период 5 сек	
<b><i>Режим индикации</i></b>	<b><i>Разрешение вывода</i></b>	
Активная потребленная энергия по сумме тарифов	да	
Активная потребленная энергия по тарифу 1	нет	
Активная потребленная энергия по тарифу 2	нет	
Активная потребленная энергия по тарифу 3	нет	
Активная потребленная энергия по тарифу 4	нет	
Реактивная энергия Q1 по сумме тарифов	нет	
Реактивная энергия Q1 по тарифу 1	нет	
Реактивная энергия Q1 по тарифу 2	нет	
Реактивная энергия Q1 по тарифу 3	нет	
Реактивная энергия Q1 по тарифу 4	нет	
Реактивная энергия Q4 по сумме тарифов	нет	
Реактивная энергия Q4 по тарифу 1	нет	
Реактивная энергия Q4 по тарифу 2	нет	
Реактивная энергия Q4 по тарифу 3	нет	
Реактивная энергия Q4 по тарифу 4	нет	
Активная энергия на конец последнего месяца по сумме тарифов	нет	
Активная энергия на конец последнего месяца по тарифу 1	нет	
Активная энергия на конец последнего месяца по тарифу 2	нет	
Активная энергия на конец последнего месяца по тарифу 3	нет	
Активная энергия на конец последнего месяца по тарифу 4	нет	
Выданная активная энергия по сумме тарифов	нет	
Реактивная энергия Q2 по сумме тарифов	нет	
Реактивная энергия Q3 по сумме тарифов	нет	
Активная мощность	нет	
Реактивная мощность	нет	
Полная мощность	нет	
Действующее значение тока	нет	
Небаланс токов	нет	
Действующее значение напряжения	нет	
Текущая частота сети	нет	
Коэффициент мощности	нет	
Текущее время	нет	
Текущая дата	нет	
Коэффициент коррекции часов	нет	

Температура в корпусе	нет	
Перечень ошибок	нет	
Тест индикатора	нет	
Версия ПО	нет	

В таблице указаны настройки по умолчанию. Если требуются настройки, отличные от стандартных, заполните столбец «требование заказчика»