



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОТИВО-
ПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniipo@mail.ru; <http://www.vniipo.ru>

ООО «ГРУНДФОС»

Руководителю отдела качества и
охраны труда
В.В. Касаткиной

ул. Школьная, д. 39-41, стр. 1, Москва,
109544
факс: (495) 737-75-36
e-mail:
grundfos.moscow@grundfos.com

04.12.2018

на № 128-С

№

16-17-773

от

16.11.2018

О необходимости обязательного
подтверждения соответствия

Уважаемая Валентина Владимировна!

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что продукция:

- насосные агрегаты, насосы центробежные консольные и станции насосные моделей **NKF, Fire NKF** с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя;
- насосные агрегаты, насосы центробежные двухстороннего входа и станции насосные моделей **HSEF, Fire HSEF, HSAF, Fire HSAF, HSF, DNF** с приводом от дизельного двигателя внутреннего сгорания или электродвигателя;
- насосные агрегаты и насосы центробежные моделей **CR, NK, NKG, NB, NBG, TP**;
- установки повышения и поддержания давления моделей **Mono CR, fire Mono CR**;
- комплектная насосная установка для систем водяного и пенного пожаротушения модели **Hydro MX**;
- установка для повышения и поддержания давления (жокей-насос) модели **Hydro Solo FS**;
- вертикальные турбинные многоступенчатые полупогружные насосы типа **14MCF**;
- комплектная станция пожаротушения на базе насосов типа **14MCF**,

выпускаемая концерном "GRUNDFOS" (код ТН ВЭД ТС 8413 70), предназначенная для работы в составе стационарных системах пожаротушения зданий и сооружений, не подлежит обязательному подтверждению соответствия (в форме декларирования или сертификации) требованиям Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Ответственность за достоверность представленной в запросе информации о продукции несет ООО «ГРУНДФОС».

Срок действия письма – до 01.12.2019 г.

Начальник института



Д.М. Гордиенко